

製品品質管理表

製品種： 浄化槽用床版
種 類： RC-5RS



コンクリート床板の品質(寸法、外観、強度、表示)、
コンクリート床板の使用材料の品質は以下の通りで
規格及び基準を満足し、合格していることを報告します。

会社名： 富山コンクリート工業株式会社
工場名： 小 栗 工 場

工場長	QC	検査係
		

試料 No.	製造年月日	試験年月日	製造番号	材 齢	寸 法 検 査 (mm)								外 観	圧 縮 強 度 確 認 (N/mm ²) 設計基準強度:Fck=30.0 N/mm ² (判定基準:平均Fck=30.0N/mm ² 以上)				総 合 判 定
					B1	B2	L1	L2	T1	T2	T3	T4		No.1	No.2	No.3	平均	
					990	990	2030	2030	100	100	100	100						
1	'22.3.15	'22.3.22	22031511	7	991	990	2031	2030	101	100	101	100	良	42.0	40.9	41.5	41.5	合
2	'22.3.16	'22.3.23	22031611	7	990	990	2030	2031	100	101	100	100	良	39.9	40.6	41.3	40.6	合

○寸法測定位置及び箇所



製造者社名(略号)： ①
型式名： RC-5RS
製造番号： 製造日+型枠番号+通し番号
※例
2020.02.06型枠No.1で1枚目を製造の場合
製造番号： 200206 ① 1

使用材料品質成績書確認

床板表示確認

セメント	骨 材		混和剤	アルカリ総量	アルカリシリカ反応性試験	鉄筋 (D10)	製造者社名 又は 略号	型式名	製造番号(製造日)
3月度	砕石2005	砕 砂	AE減水剤	3月度	2021年度 下期(2回/年)	2月度		RC-5RS	側面
合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否

(注)
納入業者
からの
成績書